п.19 г.6 Информация о объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2020 года Павловский МУПП "Энергетик" согласно журнала 8.1.

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																			
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)	объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии кВт*час
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители			Номер и дата акта расследования технологического	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения		
													1-я категория надежнос	2-я категория надежнос	3-я категория надежнос	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	МУПП	КЛ	КЛ-10кВ №14 П-II	35	10.46	13,45	В	2,9833	КЛ	0	0	234	0	0	234	0	0	0	234	0	184,86		Оперативный журнал отключений	3.4.14	4.12	1	551,499
2	МУПП "Энергетик"	КЛ	КЛ-10кВ №14 П-II	35	13,38 2020.03.26	15,20 2020.03.26	В	1,7	КЛ	0	0	391	0	0	391	0	0	0	391	0	308,89			3.4.14	4.21	1	525,113
Итого объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии																											**1076,612**

Директор Павловского МУПП "Энергетик" Туревский К.Л.